



**PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY**

85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4

e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl

tel. 52 37 329 34

centrala: 52 37 618 00 - 99,

fax 52 34 59 840

www.pwisbydgoszcz.pl

NHP.9020.2.38.2014

Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2015 r.

DECYZJA NR 90/2015

Na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267z późn. zm.)

PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W BYDGOSZCZY

umarza postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w środowisku pracy w Zespole Ratownictwa Medycznego w Nieszawie ul. Laskowskiego 6 oraz w Zespole Ratownictwa Medycznego w Bądkowie ul. Spółdzielcza 1 należących do Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowackiego 18, 87 - 700 Aleksandrów Kujawski.

UZASADNIENIE


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przeprowadził w dniu 09.01.2015r. kontrolę sanitarną w Zespole Ratownictwa Medycznego w Nieszawie ul. Laskowskiego 6 oraz w Zespole Ratownictwa Medycznego w Bądkowie ul. Spółdzielcza 1 (protokół kontroli nr 1/NHP/15), w czasie której stwierdził następujące nieprawidłowości:

1. Brak zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach: szatni oraz w pomieszczeniu do odpoczynku znajdujących się w Zespole Ratownictwa Medycznego w Nieszawie ul. Laskowskiego 6.
2. Brak zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach: jadalni, szatni, ustępu oraz w pomieszczeniu do odpoczynku znajdujących się w Zespole Ratownictwa Medycznego w Bądkowie ul Spółdzielcza 1.
3. Brak zapewnienia właściwej dostępności do pomieszczenia z natryskiem znajdującym się w Zespole Ratownictwa Medycznego w Bądkowie ul Spółdzielcza 1.
4. Brak pomieszczenia izolującego w ustępie znajdującym się w Zespole Ratownictwa Medycznego w Bądkowie ul Spółdzielcza 1.

Postępowanie w sprawie tej stało się bezprzedmiotowe, ponieważ w trakcie trwającego postępowania administracyjnego, strona usunęła nieprawidłowości stwierdzone podczas przedmiotowej kontroli wymienione w protokole kontroli nr 1/NHP/15. Strona pismem z dnia 10.02.2015 r. poinformowała o wykonaniu nieprawidłowości (pkt 1-4) w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały zawarte w protokole kontroli nr 1/NHP/15. Mając na uwadze powyższe, postępowanie stało się bezprzedmiotowe i organ orzekł jak na wstępie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie ul. Targowa 65 za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy ul. Kujawska 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.



Z upoważnienia
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
12.02.2015 r.
[Signature]

Otrzymują (za p.o.):

1. Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski
2. a/a